shema vodovod Šmartinska

V1



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
univ.spojka za lit.žel.	100	1x1
FFK 22,50°	100	1x1
F kos	100	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V2

OZNAKA	DN	ŠT. KOS
MMK 11,25°	100	1x1
vmesni kos l=0,50m	100	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V3

OZNAKA	DN	ŠT. KOS
univ.spojka za lit.žel.	100	1x1
E kos	100	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

shema vodovod ob Zeleni jami

V1



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
univ.spojka za lit.žel.	100	1x1
T kos	100/80	1x1
F kos	100	1x1
zračnik HAWLE	80	1x1

V9



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
MMK kos 90°	100	1x1
vmesni kos l=0,50m	100	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V5, V6, V11, V13



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
MMK kos 45°	100	1x4
vmesni kos l=0,50m	100	1x4

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V8, V15



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
MMK kos 22.5°	100	1x2
vmesni kos l=0,50m	100	1x2

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V10



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
F kos	100	1x1
FFR kos	100/80	1x1
univ.spojka za PVC	80	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

shema vodovod ob Zeleni jami

V3,V4, V7



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
MMB kos	100/100	1x3
vmesni kos l=0,50m	100	1x3
E kos	100	1x3
F kos	100	1x3
ZASUN Z VGR. GAR. IN CESTNO KAPO (npr.: Euro 20 fip Z3)	100	1x3

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V12,V14,V17



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
F kos	100	1x3
FFR kos	100/80	1x3
univ.spojka za lit.žel.	80	1x3

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V18



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
E kos	300	1x1
FF kos	300	1x1
MDK	300	1x1
ZASUN Z VGR. GAR. IN CESTNO KAPO (npr.: Euro 20 fip Z3)	300	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V19



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
F kos	300	1x1
univ.spojka za lit.žel.	300	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

PH



OZNAKA MARK	DN DN	ŠT. KOS No. of pieces
MMA kos	100/80	1x3
ZASUN Z VGR. GAR. IN CESTNO KAPO (npr.: Euro 20 fip Z3)	80	1x3
FF kos	80	1x3
N kos 90°	80	1x3
PODZEMNI HIDRANT s cestno kapo (npr.:: DN80, RD 1500)	80	1x3
vmesni kos	100	1x3

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

shema vodovod ob Zeleni jami

V2



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
MMK kos 45°	100	1x1
vmesni kos l=0,50m	100	1x1
E kos	100	1x1
F kos	100	1x1
ZASUN Z VGR. GAR. IN CESTNO KAPO (npr.: Euro 20 fip Z3)	100	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

shema vodovod ob Železnici

V1



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
univ.spojka za lit.žel.	100	1x1
FFK 45° kos	100	1x1
E kos	100	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V6



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
univ.spojka za lit.žel.	100	1x1
F kos	100	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V2, V4, V5



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
MMK kos 45°	100	1x3
vmesni kos l=0,50m	100	1x3

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

V3



OZNAKA	DN	ŠT. KOS
vmesni kos l=0,50m	100	1x1
MMA kos	100/80	1x1
ZRAČNIK HAWLE z vgr. gor. in cestne kape	80	1x1

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

PH



OZNAKA MARK	DN DN	ŠT. KOS No. of pieces
MMA kos	100/80	1x3
ZASUN Z VGR. GAR. IN CESTNO KAPO (npr.: Euro 20 fip Z3)	80	1x3
FF kos	80	1x3
N kos 90°	80	1x3
PODZEMNI HIDRANT s cestno kapo (npr.:: DN80, RD 1500)	80	1x3
vmesni kos	100	1x3

sidranje se izvede z stanadardnim Vi spojem

Elea iC
A member of iC group

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T + 386 (1) 474 10 00, F + 386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS št. 0521

Objekt / Project

110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna (RTP TE-TOL) in med RTP Center in RTP Toplarna (RTP TE-TOL) - odsek TE-TOL - PCL

Lokacija / Location Ljubljana - Tabor, Bežigrad, Zelena jama, Udmat, Moste		
Investitor / Investor SODO d.o.o., Minaříkova ulica 5, 2000 Maribor ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana		
Naročnik / Client SODO d.o.o., Minaříkova ulica 5, 2000 Maribor		
Vodja projekta / Project Leader IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana		
Odgovorni vodja projekta / Project Manager Tomaž Strumbelj, univ.dipl.inž.el.	Id. št. / ID No. IZS E-1282	Št. projekta / Project No. **DK07-A430/003**
Vrsta projekta / Stage **PZI**		
Projektant načrta / Designer Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana		
Odgovorni projektant načrta / Responsible Designer Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.	Id. št. / ID No. G - 0187	Načrt / Design **3/2 Načrt vodovoda**
Projektant / Designer Helena Stojanovski, dipl.inž.grad.	Id. št. / ID No.	Št. načrta / Design No. 331120090-V
Izdelovalec risbe / Draftsperson Helena Stojanovski, dipl.inž.grad.		Vrsta risbe / Drawing Type vodovod
		Merilo / Scale **1:50**
Ime risbe / Drawing Title **Sheme vodovoda**		Stanje risbe / Drawing Status *I*
		Št. risbe / Drawing No. **G.355**
		Datum / Date september 2017

Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of this drawing is a property of Elea iC d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.