
[illegible]






| JAŠKI/TEMENA         | 1                                     | 2      | 3      | 4      | 5      |
|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| STACIONAŽA           | 0.00                                  | 1.41   | 4.03   | 10.57  | 12.44  |
| KOTA TERENA          | 287.79                                | 289.25 | 289.16 | 289.14 | 289.14 |
| KOTA TEMENA          | 287.79                                | 289.16 | 289.08 | 289.15 | 289.14 |
| GLOBINA IZKOPA [m]   | 2.18                                  | 3.01   | 2.56   | 1.85   | 1.76   |
| PROFIL CEVI, DOLŽINA | TIP F<br>(odprti izkop),<br>L=12.44 m |        |        |        |        |

OPOMBE:

- Globina nove elektroenergetske kableske kanalizacije je prilagojena dosegljivim podatkom !
- Ob morebitni razliki med dosegljivimi podatki o obstoječih in novih komunalnih vodih ter dejanskim stanjem je treba križanja nove elektroenergetske kableske kanalizacije prilagoditi stanju na terenu !
- Zavarovanja obstoječih komunalnih vodov na prečkanju z novo elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo - spodkopavanje, morebitno vrtanje, opiranje..., se bodo definirala glede na dejansko stanje na terenu !
- Merilo vzdolžnega profila je različno v X in Y smeri in tako na lomih elektro kableske kanalizacije ni prikazanih radijev. Na vseh lomih elektro kableske kanalizacije izdelati radije, ki ustrezajo radiju krivljenja cevi in elektro kabla (po navodilih elektro projektanta).
- Na mestih spremembe tipa cevi EKK je potrebno izdelati prevoj iz enega tipa cevi v drug tip cevi.

Objekt / Project

**110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna (RTP TE-TOL)  
in med RTP Center in RTP Toplarna (RTP TE-TOL) - odsek TE-TOL - PCL**

|   |                                |   |                                      |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Lokacija / Location<br>Ljubljana - Tabor, Bežigrad, Zelena jama, Udmat, Moste   |                                |   |                                      |
| Investor / Investor<br>SODO d.o.o., Minaškova ulica 5, 2000 Maribor<br>ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana |                                |    |                                      |
| Naročnik / Client<br>SODO d.o.o., Minaškova ulica 5, 2000 Maribor   |                                |    |                                      |
| Vodja projekta / Project Leader<br>IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana   |                                | Št. projekta / Project No.<br><b>DK07-A430/003</b>  | Vrsta projekta / Stage<br><b>PZI</b> |
| Odgovorni vodja projekta / Project Manager<br>Tomaž Štrumbelj, univ.dipl.inž.el.  | Id. št. / ID No.<br>IZS E-1282 |   |                                      |
| Projektant načrta / Designer<br>Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana  |                                | Načrt / Design<br><b>3/1 Elektro kabelska kanalizacija</b>  |                                      |
| Odgovorni projektant načrta / Responsible Designer<br>Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.  |                                | Št. načrta / Design No.<br>331120090  |                                      |
| Projektant / Designer<br>Sever Darja, grad.teh.   |                                | Vrsta risbe / Drawing Type<br><b>Elektro kabelska kanalizacija</b>  |                                      |
| Izdelovalec risbe / Draftsperson<br>Sever Darja, grad.teh.  |                                | Merilo / Scale<br><b>1:50/500</b>   |                                      |
| Ime risbe / Drawing Title<br><b>Vzdolžni prerez EKK</b><br><b>- od KJ6 do obst. jaška pri TE-TOLU</b>                             |                                | Stanje risbe / Drawing Status<br>/  |                                      |
|   |                                | Št. risbe / Drawing No.<br><b>G.342.4</b>   |                                      |
|   |                                | Datum / Date<br>julij 2018  |                                      |